

**P3/2017**

**Odpowiedzi do pytań oferenta z dnia 21.02.2017 r. dot. przetargu pn. Modernizacja wnętrza hali sztucznego lodowiska ŚOSiR przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy wraz z robotami towarzyszącymi w obrębie obiektu.**

Pytanie nr 1:

1. *Proszę o wskazanie parametrów sufitu Sali Ecophon Modus. W szczególności:*

*-współczynnik pochłaniania dźwięku*

*-sposób montażu*

*-format (mm)*

*- grubość*

*Czy zamawiający dopuszcza zast osowanie rozwiązania równoważnego ?*

Odpowiedź:

*-współczynnik pochłaniania dźwięku – klasa pochłaniania dźwięku B*

*- sposób montażu – wkręty do metalu z podkładką*

*- format (mm) – 1200x600 mm*

*- grubość – 50 mm*

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego z zachowaniem stosowania materiałów o nie gorszych parametrach*

*Pytanie nr 2:*

*2. Proszę o podanie parametrów ustroju akustycznego ściennego . W szczególności:*

*- współczynnik pochłaniania dźwięku płyty akustycznej -*

*- współczynnik pochłaniania dźwięku membrany akustycznej*

*- sposób montażu płyty i membrany*

*- format płyty*

*- grubość płyty*

*-grubość membrany*

*Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego?*

Odpowiedź:

*- okładziny akustyczne o klasie pochłaniania dźwięku B*

*- Rdzeń panela akustycznego gr 50 mm na dystansie 40 mm, całość grubość 100 mm*

*- Format płyt wg zasobów producenta*

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego z zachowaniem stosowania materiałów o nie gorszych parametrach*

Pytanie nr 3.

*Proszę o wskazanie koloru żaluzji fasadowych wg palety RAL.*

Odpowiedź:

- Kolor żaluzji RAL 7030

sporządził:

Marcin Kistela

Andrzej Nowak

w ZAŁĄCZENIU PRTOJEKT AKUSTYKI;