

Świdnica 20.03.2017 r.

Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji
58-100 Świdnica, ul. Śląska 35
tel./fax 74 852-12-62
REGON 000652702

Dnia 17.03.2017 r. Wykonawca zadał pytanie:

"dotyczy: „Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż z obsługi systemu nagłośnienia i oświetlenia w ramach modernizacji obiektu sztucznego lodowiska w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35”

Szanowni Państwo

Prosimy o wyjaśnienie niespójności zakresu zamówienia jakie zaobserwowaliśmy w dokumentacji przetargowej. W SIWZ wymieniono następujące zakresy robót do wykonania:

- 1) Dostawę i montaż nagłośnienia hali lodowiska
- 2) Uzupelnienie wraz z przebudową opraw oświetleniowych zgodnych z istniejącymi oprawami do średnio 1000 lx,
- 3) Zasilanie do pomieszczenia amplitornii wraz z układami sterowania nagłośnienia.
- 4) Wykonanie dodatkowych stanowisk operatora nagłośnienia przy tafli lodowiska
- 5) pomiary i badania sprawdzające wraz z opracowaniem protokołów,
- 6) dostawa i montaż logo lodowiska OSIR Świdnica

W powyższej specyfikacji nie wyszczególniono systemu oświetlenia śledzącego ruch zawodników. Dokumentacja projektowa zawiera taki system. Zawarto w nim zestaw kamer, ruchomych aparatów oświetleniowych, reflektory prowadzące do ręcznego śledzenia zawodnika, nastawnię do oświetlenia technologicznego i odpowiednie oprogramowanie. Ponadto:

- w specyfikacji technicznej nie ma tego systemu
- w przedmiarach również nie znajdujemy tego systemu

Czy należy ująć system śledzenia ruchu w ofercie?"

Odpowiedź Zamawiającego:

"Roboty należy wycenić zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia w SIWZ i w przedmiarze robót. Nie należy wyceniać systemu oświetlenia śledzącego ruch zawodników, a także zestawu kamer, ruchomych aparatów oświetleniowych, reflektorów prowadzących do ręcznego śledzenia zawodnika, nastawnię do oświetlenia technologicznego i odpowiedniego,oprogramowania."

DYREKTOR


Jerzy Żądło